

**Информация об исполнении предписаний
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2023**

1. В 3 квартале 2023 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):

Ростехнадзор от "04" октября 2021 года № 10/342-Э

Роспотребнадзор от "02" декабря 2021 года № 37007

Роспотребнадзор от "14" сентября 2022 года № 692

МЧС от "28" сентября 2021 года № 184

№ п/п	№ пункта предписания	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
Ростехнадзор								
1	1	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	93,40	№ 10/342-Э	В помещении МБДОУ "Детский сад № 18 "Полянка" не предусмотрено наличие устройства защитного отключения для обеспечения защитных мер безопасности электроустановок здания.	02.09.2022	Не выполнено. Для устранения нарушения по установке УЗО, необходим капитальный ремонт по замене электропроводки всего здания. В рамках ПХД учреждением данное мероприятие не выполнимо. Ходатайство от 12.01.2022 № 10 в УО и ДО образования г. Норильска о содействии включения учреждения в перечень мероприятий при формировании программы «Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры» на 2023 - 2025 годы. По результату обращения МБДОУ "ДС № 18 "Полянка" включили в перечень ремонтно-восстановительных работ на разработку ПСД на замену внутренних сетей электроснабжения, включая вводные линии на основании постановления Администрации города Норильска от 20.12.2022г № 636 "О внесении изменения в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 № 590".
Роспотребнадзор								
1	1.1	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	1523,980	№ 37007	Выявлены дефекты и сколы поверхности плиточного слоя стен в помещении зала плавательного бассейна, чаши бассейна, душевой мальчиков, душевой девочек	02.12.2022	Выполнено. Произведена оплата по счету № 02 от 19.03.2022г на сумму 554 745,60р. Договор с ООО "Стройпроект" № МБДОУ № 18 17-2022 от 06.06.2022г. Договор с ООО "Стройпроект" № МБДОУ № 18 18-2022 от 06.06.2022г.
2	1.2.	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	597,332	№ 37007	Выявлены дефекты и сколы поверхности плиточного слоя пола в помещении душевой мальчиков	02.12.2022	Выполнено. Договор с ООО "Стройпроект" № МБДОУ № 18 31-2021 от 24.12.2021г.
Роспотребнадзор								
1		МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	29,500	№ 692	в медицинском кабинете, где проводят профилактические прививки воспитанникам детского сада, а также туберкулинодиагностику, установлен только один прививочный стол	30.12.2023	Выполнено. Приобретен столик манипуляционный для использования при проведении профилактических прививок.
2		МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	0,000	№ 692	в помещении медицинского кабинета дефекты и повреждения отделочного слоя стен в виде частичного отслоения плиточного покрытия	30.12.2023	Не выполнено. Запланировано выполнить в рамках ПФД учреждения в 2023 году. Запрошено коммерческое предложение.
3		МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	0,000	№ 692	питание детей организовано без учета рекомендаций суточных наборов продуктов для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет	30.12.2023	Выполнено. Составлено меню с учетом рекомендаций суточных наборов продуктов для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет
4		МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	0,000	№ 692	питание детей организовано без учета рекомендаций суточных наборов продуктов для организации питания детей в возрасте от 1 до 3-х лет	30.12.2023	выполнено. Составлено меню с учетом рекомендаций суточных наборов продуктов для организации питания детей в возрасте от 1 до 3-х лет лет
МЧС								
1	п.1	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	0,00	№184	не согласована с ОНД и ПР по МО г. Норильск специальная программа ПТМ	01.05.2022	Выполнено. Программа согласована 20.10.2021г

2	п.2	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	34,13	№184	В помещении электрощитовой на 1-м этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	01.05.2022	Выполнено. Заключен Д. 22.02.2023 договор с ООО "НорВент" " МБДОУ № 18 05-2023 от извещатель, акт сдачи-приемки оказанных услуг по монтажу пожарных щей от 10.04.2023
3	п.3	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	34,13	№184	В помещении электрощитовой на 2-м этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	01.05.2022	Выполнено. Заключен Д. 22.02.2023 договор с ООО "НорВент" " МБДОУ № 18 05-2023 от извещатель, акт сдачи-приемки оказанных услуг по монтажу пожарных щей от 10.04.2023
4	п.4	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	34,13	№184	В помещении электрощитовой на 3-м этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	01.05.2022	Выполнено. Заключен Д. 22.02.2023 договор с ООО "НорВент" " МБДОУ № 18 05-2023 от извещатель, акт сдачи-приемки оказанных услуг по монтажу пожарных щей от 10.04.2023
5	п.5	МБДОУ «ДС № 18 «Полянка»	Г. Норильск, ул. Кравца д.20	0,00	№184	Не проведены испытания систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при их эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем: система речевого оповещения пожарная "Октава" назначенный средний срок службы до списания - 8 лет, блок контрольно - пусковой "С2000 - КПБ" назначенный средний срок службы - 10 лет, смонтированных в 2006 году.	01.05.2022	Выполнено. Проведено. МУП ТПО проверка работоспособности системы пожарной сигнализации) "ТоргСервис" 24.12.2021г

1523,980 денежные средства использованы для устранения предписания Роспотребнадзор от "02" декабря 2021 года № 37007 п.1.1
597,332 денежные средства использованы для устранения предписания Роспотребнадзор от "02" декабря 2021 года № 37007 п.1.2
29,50 денежные средства использованы для устранения представления п.1, Роспотребнадзор от "14" сентября 2022 года № 692
34,127 планируемые денежные средства для устранения нарушения предписания МЧС п.2; п.3; п.4 от "28" сентября 2021 года № 184

Заведующий учреждением



Е.А. Суворова

Исполнитель: Зам.зав. по АХР Гребнева Кристина Витальевна
тел.: 8 923 347 89 17